

## זו"ח איכות המים שנתי

הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות לחודשים 1.1.2020-31.12.2020

### בדיקות מיקרוביאליות

אחוז ביצוע	תוצאות תקינות	תוצאות חריגות	ביצוע	תכנון	נקודת דיגום
100%	690	6	690	690	רשת
100%	18	0	18	18	בארות
100%	66	1	66	66	מקורות
100%	774	6	774	774	סה"כ

נמצאו 6 בדיקות חריגות , בוצעו בדיקות חוזרות וכולם נמצאו תקינות.